



Uziom otokowy budynku należy połączyć ze zbrojeniem fundamentów budynku. W miejscach zejścia przewodów odprowadzających, od zbrojenia fundamentów wyprowadzić "wąsy" o długości ok. 1,5 m bednarką FeZn 30x4 przyspawaną do prętów zbrojeniowych. Do połączenia metalicznego wymagany jest spaw dwustronny o długości min. 5cm. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie (np na ciepło ocynkiem w aerozolu i malowanie abizolem). Wykonane połączenia łączyć z uziomem poprzez zacisk probierczy skręcany na dwie śruby, na wysokości 0,8 m nad poziomem terenu, Zacisk umieścić w skrzynce DEHN lub GALMAR, zlicowanej z elewacją budynku. Oporność uziemienia nie może przekraczać 10 omów. Z główną szyną wyrównawczą należy połączyć:

- 1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
- 2) instalacje wodne,
- 3) przewody PE.
- 3) złącze kablowe, przyłącze gazowe, tablicę główną
- 3) tablicę węzła co

- Zwody poziome niskie DFeZn fi8 na uchwytach
- Uziom otokowy z płaskownika Fe/Zn 50x4
- Przewody odprowadzające DFeZn fi8 w rurkach pcv fi 47 w warstwie izolacji termicznej
- Złącza kontrolne w skrzynce probierczej podtynkowej
- Uziom naturalny (zbrojenie ław fundamentowych)
- Uziom szpilkowy dla zmniejszenia oporności instalacji odgromowej

RZUT DACHU

**REWALORYZACJA BUDYNKU
PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ
W RAMACH REWITALIZACJI
STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ**

Dzielnice nr:
1849, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1850/1, 1850/2
Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

<small>AUTOR OPRACOWANIA: "ARCONEŁ" sp. z o.o., ul. Sietankowa 14/9 20-802 Lublin</small>	<small>PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Zieliński</small>	<small>NR UPOWNIENIENIA: 2031/Lb/192</small>	<small>PODPIS:</small>	<small>NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU</small>	<small>DATA: VIII 2017r.</small>
<small>OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Koszał</small>	<small>SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Koszał</small>	<small>1097/Lb/190</small>	<small>STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY</small>	<small>INWESTOR: Gmina Łęczna Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna</small>	<small>SKALA: 1:50</small>
<small>NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH</small>					<small>NUMER RYSUNKU: 5</small>